

Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas

Código do Ponto : 00SP05600JUNA04700

Classe : 04

Ano : 2006

UGRHI: PIRACICABA/CAPIVARI/JUNDIAI

Local : Rio Jundiá - UGRHI 05 - Ponte no Jardim das Nações, em Salto.

Descrição do Parâmetro	Unidade	Padrão CONAMA	06/02/2006	04/04/2006	12/06/2006	22/08/2006	17/10/2006	04/12/2006
			09h50	11h25	15h45	11h30	10h50	10h55

Parâmetro : Campo

Chuva 24h	-				Não	Não	Sim	Sim
pH	U.pH	entre 6 e 9	7	6,8	7,1	7,3	7	6,9
Temp. Água	°C		27	23,5	19,5	19	25	24,5
Temp. Ar	°C				24	22	28	27

Parâmetro : Físico-Químicos

Cloreto Total	mg/L		27	16	55	26	38	21
Condutividade	µS/cm		241	170	302	392	241	179
DBO (5, 20)	mg/L		13	11	9	19	24	10
DQO	mg/L		< 50	< 50	< 50	< 50	67	< 50
OD	mg/L	mínimo 2	5,3	6,2	5,9	4,3	4,7	5,1
Turbidez	UNT		39	69	25	22	484	575

Parâmetro : Microbiológicos

Coli Termo	UFC/100mL		140000	33000	33000	790000	33000	220000
------------	-----------	--	--------	-------	-------	--------	-------	--------

(*) Não atendimento aos padrões de qualidade da Resolução CONAMA 357/05

(i) Conformidade indefinida quanto ao limite da classe, devido à análise laboratorial não ter atingido os limites legais

Nitrogênio Amoniacal - Varia em função do valor do pH da amostra

Fósforo Total - Varia em função do regime do corpo hídrico

UFC - Unidade Formadora de Colônia

Emitido pelo EEQI - Setor de Águas Interiores

CETESB

Banco Interáguas