

Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas

Código do Ponto : 00SP05407JUMI00500

Classe : 00 - Especial

Ano : 2006

UGRHI: PIRACICABA/CAPIVARI/JUNDIAI

Local : Ribeirão Jundiá-Mirim - Ponte a jusante da Cereser.

Descrição do Parâmetro	Unidade	Padrão CONAMA	02/02/2006	03/04/2006	06/06/2006	07/08/2006	16/10/2006	05/12/2006
			11h30	11h30	11h27	10h41	11h00	11h30

Parâmetro : Campo

Chuva 24h	-				Não	Não	Sim	Sim
pH	U.pH	entre 6 e 9	6,7	6,9	7,2	7,2	7	6,7
Temp. Água	°C		22,5	21	17	16,5	23	22
Temp. Ar	°C				22	24	26	28

Parâmetro : Físico-Químicos

Cloreto Total	mg/L	máximo 250	5	5	5	5	5	4
Condutividade	µS/cm		66	79	64	75	68	69
DBO (5, 20)	mg/L	máximo 3	2	2	< 2	3	* 4	3
DQO	mg/L		< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50
OD	mg/L	mínimo 6	7,1	6,8	7,9	7,6	6,2	* 5,7
Turbidez	UNT	máximo 40	* 509	* 86	211	20	* 75	* 466

Parâmetro : Microbiológicos

Coli Termo	UFC/100mL	máximo 200	* 33000	* 3300	13000	* 54000	* 14000	* 23000
------------	-----------	------------	---------	--------	-------	---------	---------	---------

(*) Não atendimento aos padrões de qualidade da Resolução CONAMA 357/05

(i) Conformidade indefinida quanto ao limite da classe, devido à análise laboratorial não ter atingido os limites legais

Nitrogênio Amoniacal - Varia em função do valor do pH da amostra

Fósforo Total - Varia em função do regime do corpo hídrico

UFC - Unidade Formadora de Colônia

Emitido pelo EEQI - Setor de Águas Interiores

CETESB

Banco Interáguas